

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области
в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах**

Ленина ул., д.30, г. Боровск, Калужская обл., 249010
Тел/факс. (48438) 4 42 87 E-mail: borovskto@mail.ru

22.07.2022 года № 313__

Главе администрации МР «Боровский район»

Н.А. Калиничеву

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах в связи с рассмотрением обращений граждан по вопросу качества воды открытого водоема река Протва на территории Боровского района, совместно с Прокуратурой Боровского района установил, что вода из реки Протва при лабораторном исследовании не соответствует по исследуемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям.


Просим Вас дополнительно информировать население о запрете купания в данных местах.

Просим Вас во всех местах массового отдыха, иметь предупредительные знаки о запрете купания.

Приложение - 9-ми на листах –Результаты исследования воды из р. Протва

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калужской области
в Боровском, Жуковском, Малоярославецком,
Тарусского района

Т.К.Чучаева



3


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Факт.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28,д.30
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66. Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.511978

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Боровском районе»


С.у.панова В.Н.
МП 20.07.2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3745 от 20 июля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах

2. Юридический адрес: г. Калуга, ул. Чечерина, д.1А ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724

Фактический адрес: Калужская обл., Боровский район, г.Боровск, ул. Ленина, д. 30 тел.(48438)4-42-87 E-mail:borovskto@mail.ru

3. Наименование образца (пробы): Вода из реки

4. Место отбора: Территориальный отдел Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах", Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, д.30, р.Протва д.Вашутино

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 11.07.2022 с 10:30 до 11:30

Ф.И.О., должность: Милова Н. А., врач по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Старший пом.прокурора Витушкина Е.В.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.07.2022 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 173 от 07.07.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

8. Код образца (пробы): 01.02.22.3745 3

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные "Scout-Pro SPU 202"	7124131642	С-БУ/23-12-2021/119920467 от 23.12.2021	22.12.2022
2	Гиря калибровочная OHAUS 200 г	111	4-1042 от 03.08.2021	02.08.2022


3	Дозатор механический одноканальный Biohit 500-5000 мкл	11010638	С-БУ/03-08-2021/84013091 от 03.08.2021	02.08.2022
4	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	8603826	С-БУ/25-05-2022/159585431 от 25.05.2022	24.05.2023
5	pH-метр/милливольтметр МАРК-901	2341	С-БУ/20-09-2021/98454895 от 20.09.2021	19.09.2022
6	Спектрофотометр ПЭ-5400В	1209009	С-БУ/25-05-2022/159585436 от 25.05.2022	24.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.07.2022 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3745 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30 дата начала испытаний 11.07.2022 13:00 дата выдачи результата 12.07.2022 15:37					
1	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	1,8±0,4	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	0,17±0,06	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 п.6
3	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
Испытания проводил(и): Стрельцова М. А., фельдшер 					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.07.2022 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3745 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 28 дата начала испытаний 11.07.2022 12:40 дата выдачи результата 20.07.2022 12:19					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	2,4x10 ⁴	не более 100	МУК 4.2.1884-04 пр. 3
2	Enterococcus	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.1884-04 пр. 6
3	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.1884-04
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	2,4x10 ⁴	не более 500	МУК 4.2.1884-04
Испытания проводил(и): Агапова Н. Д., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Аверьянова А. В., помощник врача по гигиене труда


Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»**

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.30,
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Боровском районе»



В.П.Багров

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 3745**

Заключение составлено 20 июля 2022 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 173 от 07.07.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

3. Наименование образца (пробы): Вода из реки

4. Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах
г. Калуга, ул. Чечерина, д.1А ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724

Фактический адрес: Калужская обл., Боровский район, г.Боровск, ул. Ленина, д. 30 тел.(48438)4-42-87 E-mail:borovskto@mail.ru

5. Место, время и дата отбора: Территориальный отдел Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах", Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, д.30, р.Протва д.Вашутино
11.07.2022 с 10:30 до 11:30

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Милова Н. А., врач по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Боровском районе, ; № РОСС.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 3745 от 20 июля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3745 "Вода из реки" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: E. coli, Общие (обобщенные) колиформные бактерии, по показателю Аммиак и аммоний-ион (по азоту).

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Николаев А. В.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Факт.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28,д.30
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66. Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.511978

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Боровском районе»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3746 от 20 июля 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах

2. **Юридический адрес:** г. Калуга, ул. Чечерина, д.1А ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724
Фактический адрес: Калужская обл., Боровский район, г.Боровск, ул. Ленина, д. 30 тел.(48438)4-42-87 E-mail:borovskto@mail.ru

3. **Наименование образца (пробы):** Вода из реки

4. **Место отбора:** Территориальный отдел Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах", Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, д.30, р.Протва г.Ермолино у моста

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 11.07.2022 с 10:30 до 11:30

Ф.И.О., должность: Милова Н. А., врач по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Старший пом.прокурора Витушкина Е.В.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.07.2022 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. **Дополнительные сведения:**

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 173 от 07.07.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

8. **Код образца (пробы):** 01.02.22.3746 3

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные "Scout-Pro SPU 202"	7124131642	С-БУ/23-12-2021/119920467 от 23.12.2021	22.12.2022
2	Гиря калибровочная OHAUS 200 г	111	4-1042 от 03.08.2021	02.08.2022


3	Дозатор механический одноканальный Biohit 500-5000 мкл	11010638	С-БУ/03-08-2021/84013091 от 03.08.2021	02.08.2022
4	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	8603826	С-БУ/25-05-2022/159585431 от 25.05.2022	24.05.2023
5	pH-метр/милливольтметр МАРК-901	2341	С-БУ/20-09-2021/98454895 от 20.09.2021	19.09.2022
6	Спектрофотометр ПЭ-5400В	1209009	С-БУ/25-05-2022/159585436 от 25.05.2022	24.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.07.2022 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3746 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30 дата начала испытаний 11.07.2022 13:00 дата выдачи результата 12.07.2022 15:37					
1	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	0.11±0.03	не более 1.5	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	0.046±0.023	не более 3.3	ГОСТ 33045-2014 п.6
3	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	менее 0.1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
Испытания проводил(и): Стрельцова М. А., фельдшер 					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.07.2022 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3746 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 28 дата начала испытаний 11.07.2022 12:40 дата выдачи результата 20.07.2022 12:34					
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	2.4x10⁴	не более 100	МУК 4.2.1884-04 пр. 3
2	<i>Enterococcus</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.1884-04 пр. 6
3	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.1884-04
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	2.4x10⁴	не более 500	МУК 4.2.1884-04
Испытания проводил(и): Агапова Н. Д., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Аверьянова А. В., помощник врача по гигиене труда

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»**

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.30,
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Боровском районе»



В.П.Багров

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 3746**

Заключение составлено 20 июля 2022 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 173 от 07.07.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

3. Наименование образца (пробы): Вода из реки

4. Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах
г. Калуга, ул. Чечерина, д.1А ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724
Фактический адрес: Калужская обл., Боровский район, г.Боровск, ул. Ленина, д. 30 тел.(48438)4-42-87 E-mail:borovskto@mail.ru

5. Место, время и дата отбора: Территориальный отдел Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах", Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, д.30, р.Протва г.Ермолино у моста
11.07.2022 с 10:30 до 11:30

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Милова Н. А., врач по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Боровском районе, ; № РОСС.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 3746 от 20 июля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3746 "Вода из реки" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: E. coli, Общие (обобщенные) колиформные бактерии.

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Николаев А. В.

2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Факт.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.28,д.30
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66, Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.511978

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Боровском районе»

МП

Султанова В.Н.

20.07.2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3747 от 20 июля 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах

2. **Юридический адрес:** г. Калуга, ул. Чечерина, д.1А ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724
Фактический адрес: Калужская обл., Боровский район, г.Боровск, ул. Ленина, д. 30 тел.(48438)4-42-87 E-mail:borovskto@mail.ru

3. **Наименование образца (пробы):** Вода из реки

4. **Место отбора:** Территориальный отдел Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах", Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, д.30, р.Протва на пересечении д.Вашутино д.Новомихайловское

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 11.07.2022 с 10:30 до 11:30

Ф.И.О., должность: Милова Н. А., врач по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Старший пом.прокурора Витушкина Е.В.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.07.2022 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. **Дополнительные сведения:**

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 173 от 07.07.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

8. **Код образца (пробы):** 01.02.22.3747 3

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные "Scout-Pro SPU 202"	7124131642	С-БУ/23-12-2021/119920467 от 23.12.2021	22.12.2022
2	Гиря калибровочная ОНАУС 200 г	111	4-1042 от 03.08.2021	02.08.2022


3	Дозатор механический одноканальный Biohit 500-5000 мкл	11010638	С-БУ/03-08-2021/84013091 от 03.08.2021	02.08.2022
4	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	8603826	С-БУ/25-05-2022/159585431 от 25.05.2022	24.05.2023
5	pH-метр/милливольтметр МАРК-901	2341	С-БУ/20-09-2021/98454895 от 20.09.2021	19.09.2022
6	Спектрофотометр ПЭ-5400В	1209009	С-БУ/25-05-2022/159585436 от 25.05.2022	24.05.2023

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.07.2022 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3747 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 30 дата начала испытаний 11.07.2022 13:00 дата выдачи результата 12.07.2022 15:37					
1	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм ³	1,6±0,3	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	0,15±0,07	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 п.6
3	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
Испытания проводил(и): Стрельцова М. А., фельдшер 					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.07.2022 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3747 испытания проведены по адресу::249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, дом 28 дата начала испытаний 11.07.2022 12:40 дата выдачи результата 20.07.2022 12:40					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	2,4x10 ⁴	не более 100	МУК 4.2.1884-04 пр. 3
2	Enterococcus	КОЕ/100см ³	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.1884-04 пр. 6
3	Возбудители кишечных инфекций	определение в 1 дм ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
4	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	не более 10	МУК 4.2.1884-04
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	2,4x10 ⁴	не более 500	МУК 4.2.1884-04
Испытания проводил(и): Агапова Н. Д., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Аверьянова А. В., помощник врача по гигиене труда


Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»**

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249010, г.Боровск, ул.Ленина, д.30,
тел./факс (48438)4-46-20, 4-41-66 Email: fguzbor@mail.ru
ОКПО 75478558 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП 4028033349 / 400302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Боровском районе»



В.П.Багров

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 3747**

Заключение составлено 20 июля 2022 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском районе № 173 от 07.07.2022

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод."

3. Наименование образца (пробы): Вода из реки

4. Заявитель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах
г. Калуга, ул. Чечерина, д.1А ИНН 4028033331 ОГРН 1054004004724
Фактический адрес: Калужская обл., Боровский район, г.Боровск, ул. Ленина, д. 30 тел.(48438)4-42-87 E-mail:borovskto@mail.ru

5. Место, время и дата отбора: Территориальный отдел Роспотребнадзора в Боровском, Жуковском, Тарусском, Малоярославецком районах", Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул.Ленина, д.30, р.Протва на пересечении д.Вашутино д.Новомихайловское
11.07.2022 с 10:30 до 11:30

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Милова Н. А., врач по общей гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Боровском районе, ; № РОСС.RU.0001.511978

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 3747 от 20 июля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3747 "Вода из реки" не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания " по показателям: E. coli, Общие (обобщенные) колиформные бактерии, по показателю Аммиак и аммоний-ион (по азоту).

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Николаев А. В.



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МР «Боровский район»
Калужской области**

Степанову А. В.
Для работы

Л.Г.Спиченкова

«*22*» *07* 2022 г.